

Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52 D-38106 Braunschweig

Wagener Bauartikel GmbH
Herr Siegfried Grund
Postfach 140143
D 28197 Bremen

Schreiben

6509/2011

Unsere Zeichen: Pan
Kunden-Nr.: 5081
Sachbearbeiter: Herr Pankalla, M
Abteilung: BEA
Kontakt: 0531-391-8250
m.pankalla@ibmb.tu-bs.de

Ihre Zeichen
Ihre Nachricht vom:

Datum 06.04.2011

gapFlex Abdichtungsband; Abdichtung von Sollrissfugen von Elementwänden

Sehr geehrter Herr Grund,


bezüglich Ihrer Anfrage hinsichtlich der mindestens zu überklebenden Breite der o.g. Sollrissfugen nehmen wir wie folgt Stellung:

Das gabFlex Abdichtungsband ist gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-5176/287/09 MPA-BS nach Bauregelliste A, Teil 2, Lfd. Nr. 1.4 für das Abdichten von Sollrissfugen von Elementwänden und Sollrissquerschnitten in Ortbetonbauwerken, bis zu einer Eintauchtiefe im Wasser von 8 m, zugelassen.

Die Abdichtungsbahn ist so aufzukleben, dass die Sollrissfugen zu beiden Seiten um 10 cm überdeckt werden, davon müssen mindestens 8 cm vollflächig mit der Betonfertigteilplatte der jeweiligen Elementwand verklebt sein.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.



Dr.-Ing. K. Herrmann

i.A.



Michael Pankalla